

Материально-техническое обеспечение школы на 2019/2020 учебный год

1. В 2019\2020 учебном году будет функционировать: Классов – 18

2. Учебные кабинеты (кол-во)

№ п/п	Наименование кабинетов, лабораторий, учебных классов	Необходимо количество	Фактически имеется	Наличие паспорта кабинета	Наличие инструкции по ТБ и ПБ	Наличие наглядно-методических пособий	Наличие, группа и состояние ученической мебели	Тип освещения, % неисправных ламп
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Математики	2	2	имеется	имеется	имеются	удовл	Лампы накаливания
2	Русского языка	2	2	имеется	имеется	имеются	удовл	Люминисцентное, светодиодное
3	Английского языка	1	1	имеется	имеется	имеются	удовл	Люминисцентное
4	Физики	1	1	имеется	имеется	имеются	удовл	Лампы накаливания
5	Химии	1	1	имеется	имеется	имеются	удовл	Лампы накаливания
6	Биологии	1	1	имеется	имеется	имеются	удовл	Люминисцентное
7	ОБЖ	1	1	имеется	имеется	имеются	удовл	Лампы накаливания
8	Истории	1	1	имеется	имеется	имеются	удовл	Лампы накаливания
9	Краеведение	1	1	имеется	имеется	имеются	удовл	Люминисцентное
10	Технология (девочки)	1	1	имеется	имеется	имеются	удовл	Лампы накаливания
10	Информатики	1	1	имеется	имеется	имеются	удовл	Люминисцентное
12	Начальных классов	6	6	имеется	имеется	имеются	удовл	Лампы накаливания Люминисцентное, светодиодное

13	Музыка	1	1	имеется	имеется	имеются	удовл	Лампы накаливания
----	--------	---	---	---------	---------	---------	-------	----------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Соответствие мебели нормам и ростовым группам - соответствует

3. Залы (кол-во) – 1

4. Рекреация – 9

5. Мастерская

№ п/п	Наименование	Площадь	Рабочие места обучающихся	Наличие рабочего места учителя	Наличие инструмента	Наличие	Тип пола	Освещенность	Акт проверки	Состояние
1	Мастерские	всего	Из них аттестованных		ТСО и УИП	состояние мебели			оборудования	
1	1	59	15	имеется	60%	удовл	дерев	люминисцентное	имеется	удовл

6. Наличие технических средств обучения, компьютеров, программного обеспечения, электронных учебных пособий, мультимедиапроекторов, линг. кабинетов, видеокамер и др.

Наименование	Имеется в наличии	Наличие приспособлений для хранения и использования
1	2	3
Магнитофоны	2	имеется
Видеомагнитофоны	0	
Компьютеры (кроме компьютерного класса)	38	Имеются
Наличие Интернета, скорость соединения	128кбит/сек	
Интерактивная доска	6	Имеются

Интерактивная панель	2	Имеются
Мультимедиапректор	13	Имеются
Лингафонный кабинет	Нет	
Устройства для зашторивания окон	5	имеется
Телевизоры	2	имеется
Другие		

7. Состояние физкультурного зала – 2 спортивных зала

8. Наличие и состояние спортивного оборудования, инвентаря в норме, его состояние) – оборудованы необходимым инвентарем, состояние удовлетворительное Акты – разрешения на использование в образовательном процессе спортивного оборудования - имеются

Установка защитных ограждений – имеется

Условия для проветривания - имеются

9. Сведения о компьютерном классе-

№ п\п	Площадь	Количество ПЭВМ	Тип освещения	Акт о проведении заземления оборудования	Тип мебели	Расстановка (по периметру, рядная)
1	53 кв м	7	люминесцентное	имеется	соотв.	По периметру

10. Состояние земельного участка, закрепленного за образовательным учреждением:

- площадь участка 21974 кв. м

- наличие специально оборудованных площадок для мусоросборников, их техническое состояние и соответствие санитарным требованиям имеется,

-наличие учебно-опытного участка и его состояние представлен цветочным отделом и садовым участком без плодово-ягодного отдела, состояние удовлетворительное -ограждение территории образовательного учреждения и его состояние

- удовлетворительное

-наличие спортивных сооружений и площадки, их размеры, техническое состояние и оборудование состояние удовлетворительное

-наличие цветников, клумб, альпийских горок, английского и\или мавританского газона, состояние -состояние клумб удовлетворительное

11. Наличие столовой или буфета имеется, число посадочных мест 80,

- состояние помещения удовлетворительное

12. Обеспеченность технологическим оборудованием, его техническое состояние в соответствии с установленными требованиями требованиям соответствует, состояние удовлетворительное

- 12.1. Санитарное состояние пищеблока, подсобных помещений для хранения продуктов и цехов, участков, обеспеченность посудой удовлетворительное
- 12.2. Санитарное состояние и исправность холодильного оборудования исправно, удовлетворительное
- 12.3. Условия для мытья посуды имеются в соответствии с нормами
- 12.4. Условия для мытья рук учащихся (количество раковин) - 4
- 12.5. Наличие инструкций и другой документации, обеспечивающей деятельность столовой и ее работников соответствует установленным нормам
13. Организация питьевого режима , установлен куллер
14. Наличие кабинета врача, состояние имеется, удовлетворительное, проведен косметический ремонт, оборудован в соответствии с требованиями
15. 15. Наличие прививочного кабинета, состояние - соответствует нормам
16. Наличие кабинета педагога-психолога, оснащение - имеется, удовлетворительное
17. Кем осуществляется медицинский контроль за состоянием здоровья обучающихся детская поликлиника №2
18. Наличие санузлов, их количество, состояние сантехнического оборудования - 6 санузлов, состояние удовлетворительное
19. Готовность образовательного учреждения к отопительному сезону.
Характер отопительной системы - централизованное отопление
20. Тип освещения в образовательном учреждении смешанное (лампы накаливания, люминисцентное)
21. Обеспечено ли образовательное учреждение освещением по норме - да Наличие софитов над школьной доской имеются во всех учебных кабинетах
22. Обеспечение противопожарной безопасности:
- приказ о назначении должностных лиц, ответственных за противопожарное состояние - наличие планов эвакуации - имеются, требованиям соответствуют
 - наличие журналов инструкций - имеются
 - обучение мерам противопожарной безопасности - проводится регулярно
 - наличие уголков пожарной безопасности - имеются
 - приобретение и перезарядка огнетушителей - в соответствии с нормами
 - наличие автоматической пожарной сигнализации, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание - имеется
 - наличие системы оповещения, состояние работоспособности, договор на техническое обслуживание - имеется
 - наличие и состояние противопожарного оборудования:
 - внутренний противопожарный водопровод - имеется
 - пожарные краны, рукава, насосы - имеются
 - состояние и место расположения электрощита - удовлетворительное, на первом этаже
 - состояние путей эвакуации - удовлетворительное
 - наличие световых указателей «Выход» - имеются - состояние электропроводки удовлетворительное
23. Наличие и состояние: водоснабжения централизованное, работа столовой на привозной воде электроснабжения без перебоев канализации выгребная яма
24. Наличие системы видеонаблюдения:
- внешняя система видеонаблюдения, количество видеокамер - нет
 - внутренняя система видеонаблюдения, количество видеокамер – 15 (внутри здания), 11 (наружные).